



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจนับ ถึง กฟจ.เลย
เลขที่ วันที่ 19 ต.ค. 2558
เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจรับพัสดุ-อุปกรณ์ที่ขาดแคลนปี ๒๕๕๘
อ้างถึง อนุมัติ ผจก.กฟจ.เลย เลขที่ ฉ.ด.ลย.(คน.)- ๒๕๕๘ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟจ.เลย

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึงอนุมัติจัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ที่ขาดแคลนสำหรับใช้งานบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อ (PO) เลขที่ ๓๐๐๑๐๗๖๔๘๕ ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘ รายละเอียดที่แจ้งอยู่แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้รับพัสดุ-อุปกรณ์เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้-

๒.๑ การจัดซื้อส่งมอบ

กฟจ.เลย ได้สั่งซื้อขายพัสดุ-อุปกรณ์จาก บริษัท เอส ที ที อิเลคทริก จำกัด ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้รับใบสั่งซื้อจาก กฟจ.เลย เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘ และบริษัท ฯ ได้ส่งมอบพัสดุ-อุปกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเลย ซึ่งตามเงื่อนไขประกอบการจัดซื้อให้จัดส่งภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ จึงถือว่าทางบริษัท ฯ ได้ส่งพัสดุ-อุปกรณ์ ภายในกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ซื้อ

๒.๒ การตรวจสอบสภาพทั่วไป

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวน ส่งมอบ	หน่วย	ตามสเปค กฟภ.กำหนด
๑	๑-๐๒-๐๓๓-๐๐๐๐	สแตนด์แร็คคัมปี ๒๕-๕๐ ต.มม.	๑๑	อัน	๑๑	อัน	ถูกต้องตามสเปค กฟภ.
๒	๑-๐๒-๐๓๓-๐๑๐๐	ฮอทไลน์แควล์ ๒๕-๕๐ ต.มม.	๓๕	ชิ้น	๓๕	ชิ้น	ถูกต้องตามสเปค กฟภ.
๓	๑-๐๒-๐๓๓-๐๑๐๑	ฮอทไลน์แควล์ ๕๐-๑๒๐ ต.มม.	๕	ชิ้น	๕	ชิ้น	ถูกต้องตามสเปค กฟภ.
๔	๑-๐๒-๐๔๑-๐๐๐๗	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม ๑๘๕ ต.มม.	๒๖	อัน	๒๖	อัน	ถูกต้องตามสเปค กฟภ.
๕	๑-๐๒-๐๔๒-๐๑๐๒	หางปลา เจาะรู ๕๐ ต.มม.	๑๐๐	อัน	๑๐๐	อัน	ถูกต้องตามสเปค กฟภ.
๖	๑-๐๒-๐๔๒-๐๑๐๔	หางปลา เจาะรู สำหรับสายอลูมิเนียม ๙๕ ต.มม.	๑๐๐	อัน	๑๐๐	อัน	ถูกต้องตามสเปค กฟภ.
๗	๑-๐๒-๐๔๒-๐๑๐๖	หางปลา เจาะรู สำหรับสายอลูมิเนียม ๑๘๕ ต.มม.	๑๐๐	อัน	๑๐๐	อัน	ถูกต้องตามสเปค กฟภ.
๘	๑-๐๒-๐๔๔-๐๐๐๐	เคเบิลสเปเซอร์ โพลีเอทิลีน ขนาด ๕๐-๑๘๕ ต.มม.	๑๖	ชิ้น	๑๖	ชิ้น	ถูกต้องตามสเปค กฟภ.
๙	๑-๐๒-๐๔๔-๐๐๐๔	ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า : พอร์เซเลน	๔	อัน	๔	อัน	ถูกต้องตามสเปค กฟภ.
๑๐	๑-๐๔-๐๐๐-๐๓๐๐	ล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์ ๒.๕-๕.๐ กิโลแอมป์	๒๓	ชิ้น	๒๓	ชิ้น	ถูกต้องตามสเปค กฟภ.
๑๑	๑-๐๔-๐๐๑-๐๐๐๐	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเออร์ ๑๐๐ แอมป์ ๘ เคเอ	๔๐	ชิ้น	๔๐	ชิ้น	ถูกต้องตามสเปค กฟภ.
๑๒	๑-๐๔-๐๐๒-๐๑๐๐	ฟิวส์ลิ่งค์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์	๑๔	ชิ้น	๑๔	ชิ้น	ถูกต้องตามสเปค กฟภ.
๑๓	๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๐๓	ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๕-๖ แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	๑๐๐	เส้น	๑๐๐	เส้น	ถูกต้องตามสเปค กฟภ.
๑๔	๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๐๔	ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๘ แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	๑๐๐	เส้น	๑๐๐	เส้น	ถูกต้องตามสเปค กฟภ.
๑๕	๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๐๖	ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๑๕ แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	๑๘๒	เส้น	๑๘๒	เส้น	ถูกต้องตามสเปค กฟภ.
๑๖	๑-๐๘-๐๐๔-๐๐๐๑	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด ๒๐x๒.๕๐๐ มม. มอก.๒๑๖	๒๕	ฟุต	๒๕	ฟุต	ถูกต้องตามสเปค กฟภ.

๓. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๑๖ รายการ มีจำนวนครบถ้วนถูกต้องตามสเปค กฟภ. และจัดส่งให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้นจึงเห็นควรรับ พัสดุ-อุปกรณ์ดังกล่าวไว้ใช้งานพิจารณาอนุมัติส่งจ่ายเงินให้กับ บริษัท เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

กฟจ.เลย

เรียน ทผ.คบ., กส.ปป.

-อนุมัติดำเนินการต่อไป


(นายสายแสง เล่งอึ้ง)
ผจก.กฟจ.เลย

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิตพงศ์ มงคลสวัสดิ์) ทผ.ปป.กฟจ.เลย
19 ต.ค. 2558

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายรัชชัย ไชยเจริญ) พชง.๗ ผมต.กฟจ.เลย
19 ต.ค. 2558

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุเวช ศิริกันรัตน์) พพด.๖ ผคบ.กฟจ.เลย
19 ต.ค. 2558