



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.ฉ.2

ถึง ผปบ.ฉ.2

ที่ ฉ.2 กปบ.(วว.) -

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานตามโครงการ (คพจ.1) ในพื้นที่ กฟฉ.2 (งานติดตั้งคาปาซิเตอร์แรงสูง ในพื้นที่ กฟฉ.2 ปี 2561)

เรียน ผ.ปบ.ฉ.2 ผ่าน รฟ.ปบ.ฉ.2

 รพ.ค.๑

1. เรื่องเดิม

ตามแผนโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) ปัจจุบันได้รับการอนุมัติโครงการจาก ครม. แล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 มีระยะเวลาการดำเนินการ 5 ปี ระหว่าง ปี 2560-2564 เพื่อใช้แก้ปัญหาไฟตก ไฟดับ ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ใช้ไฟ และเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย

2. ข้อมูล

กปบ.ฉ.2 มีหน้าที่ในดำเนินการขออนุมัติประมาณการติดตั้ง, รื้อถอน และโยกย้าย อุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ในระบบจำหน่าย 22 kV. โดยปัจจุบันได้ดำเนินการอนุมัติประมาณการติดตั้งคาปาซิเตอร์แรงสูง 22 kV. ไปแล้ว จำนวน 23 งาน มี กฟฟ. ที่เกี่ยวข้องจำนวน 13 กฟฟ.

3. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้การก่อสร้างงานตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 ปี 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย, ป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟ เรื่องไฟตก-ไฟดับ ในระบบจำหน่าย สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ปิดงานตามระบบ SAP:PS (กส.3) พร้อมขึ้นทะเบียนทรัพย์สินตามเป้าหมาย จึงเห็นควรอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ กฟฟ. ในสังกัดดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

3.1 อนุมัติงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) ทั้ง 13 กฟฟ. รายละเอียด ปริมาณงาน และงบประมาณ ดังนี้

ที่	การไฟฟ้า	จำนวน (งาน)	คชน. ตามประมาณการ (บาท)
1	กฟจ.อุบลราชธานี	3	96,039
2	กฟจ.ยโสธร	4	174,897
3	กฟจ.กาฬสินธุ์	1	8,768
4	กฟจ.มหาสารคาม	3	26,304
5	กฟจ.ร้อยเอ็ด	1	8,768
6	กฟอ.เดชอุดม	1	8,768
7	กฟอ.สมเด็จพระ	1	8,768

ที่	การไฟฟ้า	จำนวน (งาน)	คชน. ตามประมาณการ (บาท)
8	กฟอ.ตระการพืชผล	1	8,768
9	กฟส.เขมราฐ	1	8,768
10	กฟส.พยุหะภูมิพิสัย	1	8,768
11	กฟส.โพธิ์ทอง	2	17,536
12	กฟส.ราชสีห์	2	17,536
13	กฟส.เลิงนกทา	2	17,536
รวม		23	411,224

3.2 ให้ ผงป.กชช.ฉ.2 บันทึกงบประมาณ ค่าใช้จ่ายพนักงานตามรายละเอียด ข้อ 3.1

3.3 ค่าใช้จ่ายพนักงาน ให้แต่ละ กฟฟ. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามประมาณการในแต่ละหมายเลขงาน (WBS) (เอกสารแนบ 1)

3.4 ให้แต่ละ กฟฟ. เร่งรัด การเบิก ค่าใช้จ่ายพนักงาน ตามวงเงินที่จัดสรรให้แต่ละงาน (ตามหมายเลขงาน WBS – เอกสารแนบ 1)


3.5 ให้ กฟฟ. เร่งรัดการดำเนินการตามงานประมาณ และเร่งดำเนินการปิดงาน กส.3 พร้อมขึ้นทะเบียนทรัพย์สินตามแผนงานที่ได้กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และ อนุมัติ ต่อไป


 (นายสุรศักดิ์ เพ็งแป้น)
 อก.ปป.ฉ.2
 - 7 พ.ค. 2561

ที่ ฉ.2 กฟน(วอ)- 2311/รศ.61
 เรียน อผ.ปป.ฉ.2, อผ.บพ.ฉ.2, อก.วอ.ฉ.2, อก.บช.ฉ.2, อก.ปป.ฉ.2
 อก.บุญ.ฉ.2, อก.ชช.ฉ.2
 ผจก.กฟอ.บ., ยส., กส., มค., รอ., กฟอ.ตผ., สดจ., ดอ.
 ผจก.กฟส.ชร., พภ., พทง., รศ., ลท.

อนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


 (นายณัฐวรรณ์ อัครรุ่งเรืองกุล)
 อผ.ปป.ฉ.๒
 - 8 พ.ค. 2561

สรุปงานติดตั้งคาปาซิเตอร์แรงสูง ในพื้นที่ กฟอ.2 ปี 2561

ที่	ชื่องาน	หมายเลข WBS	การไฟฟ้า	ตำแหน่งที่ตั้ง	งบโครงการ	ค่าใช้จ่ายรวม	คชน.
1	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (DEA01)	P-TDD01.3-E-DUDD0.5002	กฟอ.เดชอุดม	บ.ตมทู	คพจ.1	76,400	8,768
2	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (KEA01)	P-TDD01.3-E-KMLD0.5005	กฟส.เขมราฐ	เขตสุขาภิบาลเขมราฐ	คพจ.1	76,400	8,768
3	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (LNT02)	P-TDD01.3-E-YSTD0.5002	กฟจ.ยโสธร	บ.เอราวัณ	คพจ.1	76,400	8,768
4	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (LNT04)	P-TDD01.3-E-LNTD0.5001	กฟส.เลิงนกทา	สะพานห้วยกอย	คพจ.1	76,400	8,768
5	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (LNT05)	P-TDD01.3-E-LNTD0.5002	กฟส.เลิงนกทา	ฟาร์มหมู	คพจ.1	76,400	8,768
6	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (MKA01)	P-TDD01.3-E-MHKD0.5001	กฟจ.มหาสารคาม	หน้าร้านดอกหญ้า	คพจ.1	76,400	8,768
7	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (MKA08)	P-TDD01.3-E-MHKD0.5002	กฟจ.มหาสารคาม	ตรงข้ามปั๊มตำรวจ	คพจ.1	76,400	8,768
8	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (MKA08)	P-TDD01.3-E-MHKD0.5003	กฟจ.มหาสารคาม	ปากทาง มมส.	คพจ.1	76,400	8,768
9	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (PTN07)	P-TDD01.3-E-PTHD0.5010	กฟส.โพนทอง	โลตัสโพนทอง	คพจ.1	76,400	8,768
10	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (PTN07)	P-TDD01.3-E-PTHD0.5011	กฟส.โพนทอง	บ.บะตากา	คพจ.1	76,400	8,768
11	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (PYP08)	P-TDD01.3-E-PYKD0.5004	กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย	หลังวัดทองนพคุณ	คพจ.1	76,400	8,768
12	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (REU03)	P-TDD01.3-E-ROED0.5008	กฟจ.ร้อยเอ็ด	ข้างร้านห่อปศุชารมิค	คพจ.1	76,400	8,768
13	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (RLA01)	P-TDD01.3-E-LSSD0.5004	กฟส.ราชสีห์	สนง.พื้นที่การศึกษามหามงคลพิสัย	คพจ.1	76,400	8,768
14	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (RLA07)	P-TDD01.3-E-LSSD0.5005	กฟส.ราชสีห์	ร.ร.บ้านเพี้ยมาตร	คพจ.1	76,400	8,768
15	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (SDA01)	P-TDD01.3-E-SDJD0.5006	กฟอ.สมเด็จ	บ.หนองผ้าอ้อม	คพจ.1	76,400	8,768
16	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (SDA01)	P-TDD01.3-E-KLSD0.5015	กฟจ.กาฬสินธุ์	ก่อนเข้าโรงแปงมัน	คพจ.1	76,400	8,768
17	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (TPP02)	P-TDD01.3-E-TPPD0.5003	กฟอ.ตระการพิพิธ	บ.หินโงม	คพจ.1	76,400	8,768
18	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (UBA02)	P-TDD01.3-E-UBND0.5003	กฟจ.อุบลราชธานี	บ.กุดแก้ว	คพจ.1	76,400	8,768
19	ติดตั้ง Switch Cap 1500kVAR (UBA06)	P-TDD01.3-E-UBND0.5004	กฟจ.อุบลราชธานี	ร้านกอนแก้ว	คพจ.1	887,086	78,503
20	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (UBA02)	P-TDD01.3-E-UBND0.5005	กฟจ.อุบลราชธานี	ก่อนเข้าประตูราชภัฏอุบลฯ	คพจ.1	76,400	8,768
21	ติดตั้ง Switch Cap 1500kVAR (YTA08)	P-TDD01.3-E-YSTD0.5003	กฟจ.ยโสธร	วัดป่าใหม่พัฒนาราม	คพจ.1	889,884	78,858
22	ติดตั้ง Fixed Cap 300kVAR (YTA09)	P-TDD01.3-E-YSTD0.5004	กฟจ.ยโสธร	บ.ดงเจริญ	คพจ.1	76,400	8,768
23	ติดตั้ง Switch Cap 1500kVAR (YTA10)	P-TDD01.3-E-YSTD0.5005	กฟจ.ยโสธร	บ.หนองเป่า ม.4	คพจ.1	887,086	78,503

ลงนาม