รายงานการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภพบริการของ ภาค 2 ประจำปี 2562

มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

งาน	กฟข.																รวม
	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	ไตรมาส 1	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ไตรมาส 2	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	ไตรมาส3	ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ไตรมาย4	
1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า(จุดที่ซื้อ-ขาย)																	
1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี(109.2-120.7 เควี)																	
ได้มาตรฐาน (แห่ง)	15	15	15	45	15	15	15	45									
ไม่ได้มาตรฐาน (แห่ง)	0	0	0	0	0	0	0	0									
รวมทั้งหมด (แห่ง)	15	15	15	45	15	15	15	45									
ได้มาตรฐาน (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.2 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 33 เควี(31.3-34.7 เควี)																	
ได้มาตรฐาน (แห่ง)	**ไม่ใช่ระบบแรงดันในเขต กฟฉ.1**																
ไม่ได้มาตรฐาน (แห่ง)																	
รวมทั้งหมด (แห่ง)																	
ได้มาตรฐาน (%)	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี(20.9-23.1เควี)																	
ได้มาตรฐาน (แห่ง)	15	15	15	45	15	15	15	45									
ไม่ได้มาตรฐาน (แห่ง)	0	0	0	0	0	0	0	0									
รวมทั้งหมด (แห่ง)	15	15	15	45	15	15	15	45									
ได้มาตรฐาน (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์(200-240 โวลต์)																	
ได้มาตรฐาน (แห่ง)	15	15	15	45	15	15	15	45									
ไม่ได้มาตรฐาน (แห่ง)	0	0	0	0	0	0	0	0									
รวมทั้งหมด (แห่ง)	15	15	15	45	15	15	15	45									
ได้มาตรฐาน (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์(342-418 โวลต์)																	
ได้มาตรฐาน (แห่ง)	15	15	15	45	15	15	15	45									
ไม่ได้มาตรฐาน (แห่ง)	0	0	0	0	0	0	0	0									
รวมทั้งหมด (แห่ง)	15	15	15	45	15	15	15	45									
ได้มาตรฐาน (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!