



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท. ๕๓๑๐.๔/บคท.-จ.๒๒/๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที
๔๓ หมู่ ๔ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๒๐

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

กราบনমসকর জেআবাসব্দকনতিনক

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที ขอกราบনমসকর กราบเรียนแจ้งผลการตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าภายในวัดให้ทราบดังนี้

๑. สายเมนหลักที่ต่อมาจากมิเตอร์ ซึ่งทางวัดได้ปรับปรุงแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที จะเข้าดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จพร้อมอุปกรณ์

๒. เมนรองที่ต่อจากเมนหลักเข้าตามกฎ และศาลาการเปรียญ จำนวน ๗ จุด มีสภาพ
ทรุดโทรมทร้อยยาน บางจุดมีรอยอาร์คไหม้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที จะเข้าดำเนินการปรับปรุง
หากสภาพของสายชำรุดจะเปลี่ยนทดแทนให้

๓. ระยะเวลาการเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๑

จึงขอกราบนমসকরกราบเรียนเพื่อทราบ

ขอกราบনমসকর

นายสำฤทธิ์ ชูดินทร์

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที



วัดบางคนทีนอก

๖๐/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางคนที

อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

กฟส.อำเภอบางคนที
เลขที่รับ
วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑
เวลา

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้า

เจริญพร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที

ด้วยวัดบางคนทีนอก ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าใช้งานมานาน บางจุดมีสภาพชำรุด และรั่วลงโครงเหล็ก ซึ่งได้แก้ไขไว้เพียงชั่วคราว อาจเกิดอันตรายต่อพระภิกษุสงฆ์ และผู้มาปฏิบัติธรรมได้ จึงขอความอนุเคราะห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีความชำนาญ เข้าตรวจสอบแก้ไขให้ระบบไฟฟ้าในวัดมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยต่อไป

จึงเจริญพรมมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เจริญพร

พระปลัดบุญเยี่ยม ฉนทโก

(พระปลัดบุญเยี่ยม ฉนทโก)

รองเจ้าอาวาสวัดบางคนทีนอก

- เรียน ☒ ทน.กบ. ☒ ทน.บ.
☐ ทน.บง. ☐ อธิการ
☒ เพื่อทราบ
☒ เพื่อดำเนินการ
☐ เพื่อบริหารส่วนที่เกี่ยวข้อง
☐ คิดประกาศ
☐ อื่น ๆ

(นายสำฤทธิ์ ขอบดินพร)
ผอ.กฟส.บคท.

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑

กิจกรรม "จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9" ณ วัดบางคนทีนอก ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

