

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

แบบฟอร์ม วป. (ผก.) 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ประจำเดือน กันยายน 2566

มาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standard)

1.4 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ 416 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ. ชั้น 1 , 2 , 3	สถานที่วัดแรงดัน ฯ (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ , ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัด
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์
1	YLA	58-011543 T2-093 หน้า รร.บ้านจือแร	3 ก.ย. 65	411.00	✓
			18.35 น.		
2	YLAA	<u>45-018531 T2-105 บ้านคลองเตง 2</u>	3 ก.ย. 65	415.00	✓
			18.35 น.		

5 -05/16

แรงดัน
ไม่ได้ มาตรฐาน
-
-