




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก กฟอ.ศรีมหาโพธิ

ถึง กบส.ก.๑

เลขที่ ก.๑ กฟอ.คม.(บค) ๑๕๐ /๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานสรุปสถานะการบริการประชาชน, สถานะการจ่ายไฟระดับครัวเรือน และผลการดำเนินการตามมาตรฐานการบริการของ กฟภ.ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน อก.บส.ก.๑

กฟอ.ศรีมหาโพธิ ขอส่งรายงานสถานะการบริการประชาชน ตามแบบฟอร์ม สธ. ๐๑, ๐๒, สถานะการจ่ายไฟระดับครัวเรือน และผลการดำเนินการตามมาตรฐานการบริการของ กฟภ. รวม กฟย. ในสังกัดประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยได้แนบรายละเอียดมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้วจำนวน ๑๘ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสมเดช พักสอาด)
ผจก.กฟอ.ศรีมหาโพธิ

(က-၅) ကန့်သတ်ချက်များ

รายละเอียดประกอบารชี้แจงรายงานสถานการณ์การบริการประชาชน กฟอ.ศรีมหาโพธิ์ และกฟย.ในสังกัด ประจำปี 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑/๒

ที่	รายการ	ดำเนินการ ไปแล้วเสร็จ	ผู้ใช้งบประมาณ		ผู้ใช้งบประมาณ		เงินอุดหนุน ค่าดำเนินการ (%)	หมายเหตุ
			แรงสูง	แรงต่ำ	ไม่เงินอุดหนุน ค่าดำเนินการ	เงินอุดหนุน ค่าดำเนินการ		
1	การติดตั้งเคเบิล (ราย)							
	1.1 มีเคเบิลติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	0	0	0	0	0	100.00	
	1.2 มีเคเบิลติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	0	0	0	0	0	100.00	
	รวม 1.1 + 1.2	0	0	0	0	0	100.00	
	1.3 เปลี่ยน / เติม ขนาคอนกรีต (ในเขตชุมชน)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	1.4 เปลี่ยน / เติม ขนาคอนกรีต (นอกเขตชุมชน)	0	0	0	0	0	100.00	
	รวม 1.3 + 1.4	0	0	0	0	0	100.00	
2	งานขยายระบบจำหน่าย (งาน)							
	แรงสูง (การติดตั้งขดลวดสายอากาศ)							
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. หม้อแปลง 0-250 เค.โ.	37	18	0	19	0	9.76	
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. ขึ้นไป หม้อแปลง 251-5,000 เค.โ.	4	0	0	4	0	0.00	
	แรงสูง (การติดตั้งสายเคเบิลสายออก)							
	2.3 หม้อแปลง 0-250 เค.โ.	11	2	0	9	0	8.33	1
	2.4 หม้อแปลง 251-5,000 เค.โ.	4	1	0	3	0	42.86	0
3	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)							
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	2.6 เปลี่ยน / เติม ขนาคอนกรีต (เครื่อง)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	56	21	0	35	0	12.50	0
	งานแรงต่ำ (งาน)							
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	45	0	22	23	0	21.05	0
	3.2 ระยะทาง 251-1,000 ม.	16	0	7	9	0	20.00	0
	รวม 3.1 + 3.2	61	0	29	32	0	20.78	0
	รวม 1 + 2 + 3	117	21	29	67	0	62.86	0

หมายเหตุ ขาดข้อมูลค่าดำเนินการบริการประชาชน

1. งานติดตั้งเคเบิล 1.1 ในเขตชุมชน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ หรือติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 250 ม.โ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 35 วันทำการ
2. ระยะทางระหว่างหม้อแปลง หรือติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 250-2,000 ม.โ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 55 วันทำการ
3. ระยะทางระหว่างหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 250-2,000 ม.โ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ
4. งานแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 250 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ
5. งานแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 1,000 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ

FM-ES-08/02