

**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง**

เลขที่ : ฉ.3 กบษ.(รล.) 524/2560

รายละเอียด : งานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3-Phase Overcurrent Relay

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ตกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 4 พฤษภาคม 2560

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

เป็นไปตามข้อกำหนดและราคาต่ำสุด

รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

บริษัท โทเทิล เทคโนโลยี ซัพพลาย
บริษัท พี.เอ็ม. ไฮเทค จำกัด
บริษัท แปซิฟิค อินโนเวชัน จำกัด

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

บริษัท โทเทิล เทคโนโลยี ซัพพลาย 325,280.00
บริษัท พี.เอ็ม. ไฮเทค จำกัด 303,880.00
บริษัท แปซิฟิค อินโนเวชัน จำกัด 312,012.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

บริษัท พี.เอ็ม. ไฮเทค จำกัด 303,880.00

เหตุผล : เป็นไปตามข้อกำหนดและราคาต่ำสุด

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผรล. ถึง กบข.ฉ.3
เลขที่ ฉ.3 กบข. (รล.) วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้าง งานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3-Phase Overcurrent Relay
ของสถานีไฟฟ้าโซคชัย 1 โดยวิธีตกลงราคา

เรียน อก.บข.ฉ.3

1.เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ ฉ.3 กบข.(รล) 488/2560 ลงวันที่ 26 เม.ย. 2560 อ.ผ.บ.ฉ.3 อนุมัติในหลักการการจัดจ้าง งานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3-Phase Overcurrent Relay ของสถานีไฟฟ้าโซคชัย 1 จำนวน 4 ชุด ในวงเงิน 284,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นั้น (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อมูล

2.1 ผรล. ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน 3-Phase Overcurrent Relay ของสถานีไฟฟ้าโซคชัย 1 พบว่าอุปกรณ์ชำรุด และไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 4 ชุด ดังนี้ (เอกสารแนบ 2-5)

2.1.1 รหัสสั่งการ CCI1BVB-01 ของ Incoming 1 ใบสั่งซ่อม (PM Order)
2000722870

2.1.2 รหัสสั่งการ CCI04VB-01 ของ Outgoing 4 ใบสั่งซ่อม (PM Order)
2000722873

2.1.3 รหัสสั่งการ CCI05VB-01 ของ Outgoing 5 ใบสั่งซ่อม (PM Order)
2000722874

2.1.4 รหัสสั่งการ CCI08VB-01 ของ Outgoing 8 ใบสั่งซ่อม (PM Order)
2000722875

2.2 ผรล. ได้ติดต่อสอบถามราคางานจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3-Phase Overcurrent Relay จำนวน 4 ชุด จากห้างหุ้นส่วนฯและบริษัทต่างๆ (ตามเอกสารแนบ 6-8) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	ห้างหุ้นส่วนฯ/บริษัท	ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
1	บริษัท พี.เอ็ม.ไฮเทค จำกัด	284,000.00
2	บริษัท Pacific Innovation จำกัด	291,600.00
3	บริษัท โทเทิล เทคโนโลยี ซัพพลาย จำกัด	304,000.00

หมายเหตุ รับรองคุณภาพ 1 ปี และส่งมอบภายใน 60 วัน หลังจากผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง (PO.)

(2)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2.3 บริษัท พี.เอ็ม.ไฮเทค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาจ้างต่ำที่สุด และ ผรล.ฉ.3 ได้ดำเนินการต่อรองราคาแล้ว ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมไม่สามารถลดราคาลงได้อีก ตามหนังสือเลขที่ PM-17/101 ลงวันที่ 5 เม.ย. 2560 (เอกสารแนบ 6)

3. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

ผรล. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานซ่อมแซม/แก้ไข ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และ อุปกรณ์ป้องกัน 3-Phase Overcurrent Relay ของสถานีไฟฟ้าโซคชัย 1 สามารถใช้งานได้ปกติ ลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับ และเป็นไปตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง จึงขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมแซม อุปกรณ์ป้องกันชำรุด จำนวน 4 ชุด รวมเป็นเงิน 284,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 19,880 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 303,880 บาท (สามแสนสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จากบริษัท พี.เอ็ม.ไฮเทค จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ให้เบิกจ่ายจากงบทำการ ผรล. รหัสบัญชี 53051030 ศูนย์ต้นทุน F301032041

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวเยาวนารถ นพคุณ
(นางสาวเยาวนารถ นพคุณ)

ทผ.รล

ที่ ฉ.3 กบข. (รล.) ๕๒๕/๒๕๖๐
เรียน อก.บข.ฉ.3(ทผ.รล.)

- อนุมัติตามเสนอ

ในวงเงิน 303,880 บาท (สามแสนสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งอรุณ แก้วมณี)
อก.บข.ฉ.3

กบข.ฉ.3 SCAN แล้ว

☒ ถ้าพบข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัย

☐ ทผ.ทุกหมอก

- 4 พ.ค. 2560