

**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง**

เลขที่ : ฉ.3 กบษ.(รล.) 715/2560

รายละเอียด : จัดจ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าห้วยแถลง

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ตกลงราคา

วันอนุมัติ : 6 มิถุนายน 2560

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

บริษัท โทเทิล เทคโนโลยี ซัพพลาย
บริษัท พี.เอ็ม. ไฮเทค จำกัด
บริษัท แปซิฟิค อินโนเวชัน จำกัด

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

บริษัท โทเทิล เทคโนโลยี ซัพพลาย 407,563.00
บริษัท พี.เอ็ม. ไฮเทค จำกัด 380,920.00
บริษัท แปซิฟิค อินโนเวชัน จำกัด 391,192.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

บริษัท พี.เอ็ม. ไฮเทค จำกัด 380,920.00

เหตุผล : ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันอนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผรล. ถึง กบข.ฉ.3
เลขที่ ฉ.3 กบข. (รล.) วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้าง งานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Protection Relay
ของสถานีไฟฟ้าห้วยแถลง โดยวิธีตกลงราคา

เรียน อก.บข.ฉ.3

1.เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ ฉ.3 กบข.(รล) 669/2560 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2560 อฟ.ปบ.ฉ.3 อนุมัติในหลักการการจัดจ้าง งานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าห้วยแถลง จำนวน 5 ชุด ในวงเงิน 356,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นั้น (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อมูล

2.1 ผรล. ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าห้วยแถลง พบว่าอุปกรณ์ชำรุด และไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 5 ชุด ดังนี้ (เอกสารแนบ 2-6)

2.1.1 รหัสสั่งการ HTL1BVB-01 ของ Incoming 1 ใบสั่งซ่อม (PM Order) 2000732232

2.1.2 รหัสสั่งการ HTL01VB-01 ของ Outgoing 1 ใบสั่งซ่อม (PM Order) 2000732233

2.1.3 รหัสสั่งการ HTL03VB-01 ของ Outgoing 3 ใบสั่งซ่อม (PM Order) 2000732235

2.1.4 รหัสสั่งการ HTL1CVB-01 ของ Capacitor 1 ใบสั่งซ่อม (PM Order) 2000732236

2.1.5 รหัสสั่งการ HTLT1VS-01 ของ Service Transformer 1 ใบสั่งซ่อม (PM Order) 2000732237

2.2 ผรล. ได้ติดต่อสอบถามราคางานจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Protection Relay จำนวน 5 ชุด จากห้างหุ้นส่วนฯและบริษัทต่างๆ (ตามเอกสารแนบ 7-9) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	ห้างหุ้นส่วนฯ/บริษัท	ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
1	บริษัท พี.เอ็ม.ไฮเทค จำกัด	356,000.00
2	บริษัท Pacific Innovation จำกัด	365,600.00
3	บริษัท โทเทิล เทคโนโลยี ซัพพลาย จำกัด	380,900.00

หมายเหตุ รับรองคุณภาพ 1 ปี และส่งมอบภายใน 60 วัน หลังจากผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง (PO.)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2.3 บริษัท พี.เอ็ม.ไฮเทค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาจ้างต่ำที่สุด และ ผรล.ฉ.3 ได้ดำเนินการต่อรองราคาแล้ว ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมไม่สามารถลดราคาดลงได้อีก ตามหนังสือเลขที่ PM-17/144 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2560 (เอกสารแนบ 7)

3. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

ผรล. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานซ่อมแซม/แก้ไข ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และอุปกรณ์ป้องกัน Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าห้วยแถลง สามารถใช้งานได้ปกติ ลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับ และเป็นไปตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง จึงขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันชั่วคราว จำนวน 5 ชุด รวมเป็นเงิน 356,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 24,920 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 380,920 บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จากบริษัท พี.เอ็ม.ไฮเทค จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ให้เบิกจ่ายจากงบทำการ ผรล. รหัสบัญชี 53051030 ศูนย์ต้นทุน F301032041

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวเยาวนารถ นพคุณ

(นางสาวเยาวนารถ นพคุณ)

ทผ.รล

ที่ ฉ.3 กบข. (รล.) ๗๑๕/๒๕๖๐

เรียน อก.บข.ฉ.3(ทผ.รล.)

- อนุมัติตามเสนอ

ในวงเงิน 380,920 บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายรุ่งอรุณ แก้วมณี)

อก.บข.ฉ.3

กบข.ฉ.3 SCAN แล้ว

☒ ผรล.

☐ ทผ.ทกต.ค.

ฉ. ๓ ๒๕๖๐