

3. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

ผบ.ฟ.กบช.ฉ.3 ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขการทำงานของ MCB อาคาร 3 กฟฉ.3 ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปี 2560 จึงขออนุมัติดำเนินการดังนี้

3.1 จ้างบริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนียริง จำกัด ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม(Spring charging motor for the stored energy T7) ที่ Main Circuit Breaker (MCB) ที่ตู้ MDB และที่ Main CB ที่ตู้ AVC Switch Board และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อให้สามารถ ON Breaker ได้โดยอัตโนมัติหลังจากระบบการจ่ายไฟกลับคืนสู่สภาวะปกติ ในวงเงิน 280,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 19,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299,600 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา เบิกจ่ายจากงบ จากงบประมาณประจำปี 2560 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน หมายเลขของคํประกอบ WBS : I-60-F-AMDXX.19.3802 ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.2 ให้นายสรศักดิ์ อ่วมสันเทียะ พชง.6 ผบ.ฟ.กบช.ฉ.3

3.3 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดจ้างครั้งนี้ ประกอบด้วย


3.3.1 นายอรุณ กัมมะหะยี ชก.บช.ฉ.3

3.3.2 นายสุภรัตน์ ศรีมงคล วศก.9 กบ.บ.ฉ.3

3.3.3 นายวัลลภ ศาสตราวหา ชผ.บ.ฟ.กบช.ฉ.3

3.4 ให้นายอุดม ตั้งศิลาถาวร ผ.บ.ฟ.กบช.ฉ.3 เป็นผู้ดำเนินการลงประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ e-GP

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอุดม ตั้งศิลาถาวร)

ผ.บ.ฟ.กบช.ฉ.3

ที่ ฉ.3 กบช. (บ.ฟ.) ๙๕๒/๒๕๖๐

เรียน อ.ก.บ.บ.ฉ.3(วศก.9)

ชก.บช.ฉ.3 , ผ.บ.ฟ. , ชผ.บ.ฟ.

- อนุมัติตามเสนอ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 299,600 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายณัฐวุฒิ อินทรบำรุง)

ร.ก.บช.ฉ.3 ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บช.ฉ.3



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบฟ. ถึง กบข.ฉ.3
เลขที่ ฉ.3 กบข. (บฟ.) วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างดำเนินการแก้ไขการทำงานของ MCB อาคาร 3 กฟฉ.3

เรียน อก.บข.ฉ.3

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามที่ อข.ฉ.3 ลว. 5 พ.ค. 2560 ขออนุมัติหลักการดำเนินการแก้ไขการทำงานของ MCB อาคารเอนกประสงค์ กฟฉ.3 โดยติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม(Spring charging motor for the stored energy T7) ที่ Main Circuit Breaker (MCB) ที่ตู้ MDB และที่ Main CB ที่ตู้ A/C Switch Board และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อให้สามารถ ON Breaker ได้โดยอัตโนมัติหลังจากระบบการจ่ายไฟกลับคืนสู่สภาวะปกติ (หนังสือเลขที่ ฉ.3 กบข. (ก) 558/2560 ลว. 5 พ.ค. 2560)

1.2 ตามหนังสือที่ ฉ.3 กขข.(งป.) 1446/2560 ลว. 22 มิ.ย. 2560 กขข.ฉ.3 แจ้งงบประมาณในวงเงิน 280,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากงบประมาณประจำปี 2560 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ตามอนุมัติ อ.พ.งป. ลว. 13 มิ.ย. 2560 และหมายเลขของคํประกอบ WBS : I-60-F-AMDX.19.3802 เพื่อให้ กบข.ฉ.3 ดำเนินการแก้ไขการทำงานของ MCB อาคารเอนกประสงค์ กฟฉ.3 ตามข้อ 1.1

2. ข้อมูล

2.1 ผบฟ.กบข.ฉ.3 ได้สืบราคาจากผู้รับจ้างที่มีความชำนาญในการปรับปรุงระบบดังกล่าวโดยมีผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้

ที่	ห้างหุ้นส่วนฯ/บริษัท	เสนอราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
1	บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนียริง จำกัด	280,000 บาท
2	บริษัท เค เค โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง จำกัด	305,700 บาท
3	บริษัท เค พี เมดิคอน ซัพพลาย จำกัด	318,000 บาท

หมายเหตุ รับรองคุณภาพ 1 ปี และส่งมอบภายใน 30 วัน หลังจากผู้รับจ้างได้ลงนามในใบสั่งจ้าง (PO.)

2.2 บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด และ ผบฟ.กบข.ฉ.3 ได้ดำเนินการต่อรองราคาแล้ว ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมไม่สามารถลดราคาลงได้อีก เนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วและเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน