

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

ผรล. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานซ่อมแซม/แก้ไข ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และ อุปกรณ์ป้องกัน Distance Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าท่าตูม สามารถใช้งานได้ปกติ ลดปัญหา กระแสไฟฟ้าดับ และเป็นไปตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง จึงขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันชั่วคราว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 226,500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 15,855 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,355 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากบริษัท พี.เอ็ม.ไฮเทค จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ให้เบิกจ่ายจากงบทำการ ผรล. รหัสบัญชี 53051030 ศูนย์ต้นทุน F301032041

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวเยาวนารถ นพคุณ

(นางสาวเยาวนารถ นพคุณ)

ทผ.รล

ที่ อ.3 กบข. (รล.) ๑๐๗๕/๒๕๖๐

เรียน อก.บข.อ.3(ทผ.รล.)

- อนุมัติตามเสนอ

ในวงเงิน 242,355 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายณัฐวุฒิ อินทรบำรุง)

รก.บข.อ.3 ปฏิบัติงานแทน อก.บข.อ.3



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผรล. ถึง กบข.ฉ.3
เลขที่ ฉ.3 กบข. (รล.) วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้าง งานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Distance Protection Relay
ของสถานีไฟฟ้าท่าตูม โดยวิธีตกลงราคา

เรียน อก.บข.ฉ.3

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ ฉ.3 กบข.(รล) 1059/2560 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2560 อฟ.ปป.ฉ.3 ขออนุมัติในหลักการการจัดจ้าง งานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Distance Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าท่าตูม จำนวน 1 ชุด ในวงเงิน 226,500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 15,855 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,355 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อมูล

2.1 ผรล. ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน Distance Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าท่าตูม จำนวน 1 ชุด มีอุปกรณ์ป้องกัน Distance Protection Relay ผลิตภัณฑ์ AEG/PD551 ระบบสายส่ง 115 kV โล้น Incoming รหัสสั่งการ TTU01YB-01 (สถานีไฟฟ้าแรงสูงพยุหะภูมิฯ (EGAT) – สถานีไฟฟ้าท่าตูม) สถานะชำรุด-ไม่สามารถใช้งานได้ ตามใบสั่งซ่อม (PM Order) 2000754204 (เอกสารแนบ 2)

2.2 ผรล. ได้ติดต่อสอบถามราคางานจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Distance Protection Relay จำนวน 1 ชุด จากห้างหุ้นส่วนฯและบริษัทต่างๆ (ตามเอกสารแนบ 3-5) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	ห้างหุ้นส่วนฯ/บริษัท	ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
1	บริษัท พี.เอ็ม.ไฮเทค จำกัด	226,500.00
2	บริษัท Pacific Innovation จำกัด	249,900.00
3	บริษัท โทเทิล เทคโนโลยี ซัพพลาย จำกัด	289,000.00

หมายเหตุ รับรองคุณภาพ 1 ปี และส่งมอบภายใน 60 วัน หลังจากผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง (PO.)

2.3 บริษัท พี.เอ็ม.ไฮเทค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาจ้างต่ำที่สุด และ ผรล.ฉ.3 ได้ดำเนินการต่อรองราคาแล้ว ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมไม่สามารถลดราคาลงได้อีก ตามหนังสือเลขที่ PM-17/209 ลงวันที่ 2 ส.ค. 2560 (เอกสารแนบ 3)