

วาระที่ 3.2.1 แนวทางและมาตรการป้องกันหม้อแปลงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าระเบิดชำรุด

มติที่ประชุม

1. ขอให้ กฟภ. ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเชิงป้องกันและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองและพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2. ขอให้บริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับหม้อแปลงในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดังนี้
 - 1) จัดทำแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงรวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 - 2) จัดหาหม้อแปลงและมิเตอร์ให้ทันต่อการใช้งานและเพียงพอ เพื่อให้สามารถสับเปลี่ยนทดแทนได้ตามวาระที่กำหนด
 - 3) ขอให้พิจารณาเรื่องปริมาณการจ่ายโหลดของหม้อแปลงแต่ละเครื่องประกอบ การสับเปลี่ยนทดแทนนอกเหนือจากการพิจารณาเรื่องอายุการใช้งาน เนื่องจาก การจ่ายโหลดเกิน 80% ของพิกัดหม้อแปลง จะทำให้เกิดความร้อนจาก กระแสโหลดที่สูงและเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้หม้อแปลงเกิดการชำรุดเสียหาย โดยอาจพิจารณาเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเสริม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ป)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(ป) / รผก.(ภ1 - 4) และ ผชก.ทุกเขต

พิจารณาดำเนินการตามข้อ 1 - 2



วาระที่ 6.1.1 ขออนุมัติโครงสร้างของสำนักตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม

1. อนุมัติตามเสนอ
2. ในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ขอให้มีการสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานและสื่อสารให้พนักงานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างทั่วถึง และอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ผชก.(ตภ)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.ทุกท่าน พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2



วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

1) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กฟภ. ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม

1. กรณีที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้ หากมีประเด็นที่มีนัยสำคัญจำเป็นต้องเรียนให้คณะกรรมการทราบ ขอให้จัดเป็นวาระเพื่อทราบ โดยการนำเสนอ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการยกเลิกโดยมีข้อมูลประกอบที่ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
2. หากเรื่องใดไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ขอให้ ผวก. พิจารณาดำเนินการได้ โดยไม่จำเป็นต้องนำเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อความกระชับในการประชุม คณะกรรมการ กฟภ. แต่ละครั้ง
3. ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งแบ่งเป็นประกวดราคาย่อย (Sub-Bid) ขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบและโปร่งใส
4. ขอให้กำกับทุกสายงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้เสนอราคาทุกรายในทุกการประกวดราคา เพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนในภายหลัง
5. ในการจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์บางประเภทที่มีราคาสูง เช่น มิเตอร์ไฟฟ้าหรือหม้อแปลงในระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ กฟภ. สามารถจัดซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมและเกิดความโปร่งใส ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยส่วนกลางแล้วจึงจัดสรรให้การไฟฟ้าหน่วยงาน แต่หากการไฟฟ้าหน่วยงานมีความต้องการใช้งานจำเป็นเร่งด่วน ให้ดำเนินการได้เป็นการเฉพาะตามแต่กรณี

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.ทุกท่าน พิจารณาดำเนินการตามข้อ 1, 3 – 5
รผก.(วก)(พ) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2

