



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.๓ ลปม.(ผกป.) /๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ กค ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติหลักการติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมเพื่อป้องกันงูและสัตว์เลื้อยคลานขึ้นเสาไฟฟ้าในระบบ
จำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ ๕ สถานีไฟฟ้าห้วยแถลง และฟีดเดอร์ ๕ สถานีไฟฟ้าบุรีรัมย์ ๒

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

๑. ข้อมูล

ผกป.กฟส.ลปม. ได้ตรวจสอบสถิติไฟฟ้าดับในระบบจำหน่ายแรงสูงและการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันรีโคสเซอร์) ในเขตรับผิดชอบพบว่ามีการทำงานแบบทรีปรีโคสสบ่อยครั้ง จำนวน ๒ โล้น และในสภาพอากาศปกติโดยมีสาเหตุจากสัตว์เลื้อยคลานขึ้นเสาไฟฟ้าแรงสูง มีข้อมูลดังนี้

๑.๑ โล้นหลังรีโคสเซอร์ (F๕ สถานีห้วยแถลง) รหัส HTLo๕VR-๒๐๑) ลำปลายมาศ-นางรอง ฝั่งซ้าย ระบบจำหน่ายไลน์เมนพาดด้วยสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐ ACSR. ระยะทางจากรีโคสเซอร์ - ปลายสาย ๑๘ วงจร-กม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ จ่ายไฟให้กับโรงงานศูนย์อุตสาหกรรมซีเบิร์ต และผู้ใช้ไฟประเภทอ่อนไหว เช่น ฟาร์มไก่ ฯลฯ มีข้อมูลรีโคสเซอร์ทรีปรีโคสเฉลี่ย ๓๖ ครั้ง/เดือน และมีจำนวนเสาไฟฟ้าที่ยังไม่ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมป้องกัน จำนวน ๒๔๔ ต้น

๑.๒ โล้นหลังรีโคสเซอร์ (F๕ สถานีบุรีรัมย์) รหัส BRU๐๕VR-๒๐๓) บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่-บ้านเมืองแฝก ระบบจำหน่ายไลน์เมนพาดด้วยสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐ ACSR. ระยะทางจากรีโคสเซอร์ - ปลายสาย ๓๐ วงจร-กม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ จ่ายไฟให้กับส่วนราชการและผู้ใช้ไฟประเภทอ่อนไหว เช่น ฟาร์มไก่ ฯลฯ มีข้อมูลรีโคสเซอร์ทรีปรีโคสเฉลี่ย ๑๙ ครั้ง/เดือน และมีจำนวนเสาไฟฟ้าที่ยังไม่ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมป้องกัน จำนวน ๒๖๕ ต้น

๑.๓ ผกป.กฟส.ลปม. ได้ขอตั้งงบประมาณทำการปี ๒๕๖๐ งบป้องกันระบบจำหน่าย รหัสบัญชี ๕๓๐๕๐๐๑๐ จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. ข้อพิจารณา

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันสัตว์เลื้อยคลานขึ้นเสาในระบบจำหน่าย เป็นเหตุให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเสียหายและลดข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กร เห็นควรดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้งแผ่นอลูมิเนียม ขนาดสูง ๐.๔๕ ม. ติดตั้งบนเสาในระบบจำหน่ายแรงสูง ดังนี้

๒.๑ โล้น F๕ สถานีห้วยแถลง หลังรีโคสเซอร์รหัส HTLo๕VR-๒๐๑ จำนวน ๒๔๔ ต้นๆละ ๒๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๓,๖๘๐ บาท(ห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

.../๒.๒ โล้น

๒.๒ไลน์ F๕ สถานีบุรีรัมย์ ๒ หลังรีโคสเซอร์รหัส BRU๐๕VR-๒๐๓ จำนวน ๑๑๙ ต้นๆ ละ ๒๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๑๘๐บาท(สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

๒.๓รวมจำนวนเงินตามข้อ ๒.๑+๒.๒ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๙,๘๖๐ บาท(เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % โดยเบิกจากงบทำการ กฟส.อ.ลปม. รหัสบัญชี ๕๓๐๕๐๐๑๐

๓.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงาน

๓.๑ นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กป.กฟส.อ.ลปม. ประธานกรรมการ

๓.๒ นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.๗ ผบต.กฟส.อ.ลปม. กรรมการ

๓.๓ นายเฉลิม ประเสริฐสวัสดิ์ พบช.๖ ผบง.กฟส.อ.ลปม. กรรมการ

๓.๔ นายทองดี ชีมครบุรี พชง.๗ ผกป.กฟส.อ.ลปม. พชง.ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทผ.กป.กฟส.ลำปลายมาศ

๐๔๕๒

๒ ก.ค. ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.๓ ลปม.(ผกป)

วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เลื้อยคลานบนเสาไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ลว.๑๒ ก.ค.๒๕๖๐ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมเพื่อป้องกันงูและสัตว์เลื้อยคลานบนเสาไฟฟ้า จำนวน ๒ โล้น พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างและ พชง.ควบคุมงาน ดังรายละเอียด ดังนี้

๑.โล้น F๕ สถานีห้วยแถลง แนวถนนสายลำปลายมาศ - นางรอง จำนวน ๒๔๔ ต้น

๒.โล้น F๕ สถานีบุรีรัมย์ บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ - บ้านทะเลเมนชัย จำนวน ๑๑๙ ต้น

ขนาดสูง ๔๕ เซนติเมตร รวม ๒ โล้น จำนวน ๓๖๓ ต้น กฟส.ลำปลายมาศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ (งบทำการ) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) กฟส.ลำปลายมาศ ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคล ภายนอกดำเนินการโดยวิธีตกลงราคาจ้างตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ (แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ผกป.กฟส.ลปม. ได้ติดต่อผู้รับจ้างในท้องถิ่น นายคมสันต์ คิตรีมย์ เลขที่ ๕๙ ม.๘ ต.บ้านบัว อ.ในเมือง จ.บุรีรัมย์ ได้เสนอราคาจ้าง(รวมค่าวัสดุ, และค่าแรง) ต้นละ ๒๓๐ บาท และ ผกป.กฟส.ลปม. ได้ทำการต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างลดลงให้ต้นละ ๑๐ บาท คงเหลือค่าจ้างต้นละ ๒๒๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและไม่เกินราคากลาง ในการจ้างครั้งนี้ จำนวน ๓๖๓ ต้น เป็นเงิน $(๒๒๐ \times ๓๖๓) = ๗๙,๘๖๐$ บาท(เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณ ๑๔๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบทำการป้องกันระบบจำหน่าย รหัสบัญชี ๕๓๐๕๐๐๑๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบอนุมัติหลักการ,แผนผังเชิงเกลไล้น, ราคากลาง,ใบเสนอราคา มาด้วยแล้วจำนวน ๑ ชุด

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.ก.ป.กฟส.ลปม.

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

โทร๖๐๔๔-๖๖๑๒๑๗

๐๔๗๒ - ๐๗๗๖๐๐

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐