



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

* 9010

19-1

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-
 อ้างถึง คำร้องที่ 040 ลงวันที่ 15 มกราคม 2559

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นางสมจิตร บุหรีทอง นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....10.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....30.....เควีเอ
 PEA.47-012026.....ติดตั้งที่.....ถนน 3241 หินกอง-บาบเยียง.....โหลตเฟส เอ.....25.....ปี.....ซี.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....100.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับ.....กิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....10.....เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....10,827.52.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....757.93.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....11,585.45.....บาท (.....หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย เขวรัตน์ ไวยพุด)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./046

22 มี.ค. 2559

สบป. ,สบห. , สบค. , สบพ. ดำเนินการต่อไป.

(นายอนุชิต สุขชื่น)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

22 มี.ค. 2559