



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

9017

67-2

128

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นางสาวหทัย พาชื่นใจ
 ซึ่งถึง คำร้องที่ 142 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้ก... นางสาวหทัย พาชื่นใจ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....10.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....100.....ค.วิ.อ.
 PEA..55-00671.....ติดตั้งที่.....นามเอียง.....โหนดเฟส.....60.....บ.70.....ซี.....60.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....100.....เมตร
 ขอดัดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AWค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....10.....เมตร
 พาดสายเมนขนาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (คีมเกรว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....13,134.44.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....919.41.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....14,053.85.....บาท (.....หนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์.....)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงานและค้ำห้องขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นายเชาวรัตน์ ไวยพุด)

หน.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./145

24 ก.พ 2559

สบป. ,สบท. ,สบค. ,สบพ. ดำเนินการต่อไป.

(นายวิเชียร เสง้อติมทรัพย์)

ผจก.กฟอ.ศรีราชา

FM-CO-19

4 ก.พ. 2559