



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑๐๑ ๕๗
๖๘-๒

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธยาชัยทิพย์ ก่อสร้าง
อ้างถึง คำร้องที่ ๐๔๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธยาชัยทิพย์ ก่อสร้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....๒๐.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....๓๑๕.....เควีเอ
PEA.....๒๙-๐๑๑๒๗๐.....ติดตั้งที่.....บ้านนา.....โหลตเฟส เอ.....๒๘๐.....ปี.....๒๗๕.....ซี.....๒๗๐.....
โวลท์ปลายสาย.....๒๑๐.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....๓๐๐.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....๑๕.....แอมป์.....๓.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ตลาดนัด

๒) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....๑.....เมตร จำนวน.....๔.....ต้น
ทาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....๑.....ค.ม.บ. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....๑.....เมตร
ทาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....๑๕ AW, ๕๐ AW.....ค.ม.บ. จำนวน.....๓, ๔-๒.....สาย ระยะทาง.....๑๐๐, ๑๕๐, ๑๐.....เมตร
ทาดสายเมนขนาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....๑.....ค.ม.บ. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....๑.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....๑.....ห้อง)
รื้อถอน.....สาย ๕๐ A, ๕๐ AW จำนวน ๑, ๒ เส้น ระยะทาง ๑๓๕, ๑๓๕ เมตร (ดินคั่ง)

๓) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....๑๒๕,๕๗๐.๖๐.....บาท ภาษี ๗% เป็นเงิน.....๘,๗๘๙.๙๔.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๓๔,๓๖๐.๕๔.....บาท (.....หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทห้าสิบล้านสี่สตางค์.....)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย เชาจิรัตน์ ไวยพุด)

ผ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ ๑๓๙

๒๕ ก.พ. ๒๕๕๙

ผบป., ผบห., ผบค., ผบพ. ดำเนินการต่อไป.

(นายวิเชียร เสง้อุดมทรัพย์)

ผจก.กฟอ.ศรีราชา

๒๕ ก.พ. ๒๕๕๙

FM-CO-19