



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

C-59-H-SRCCS.0667

9C10-214

บันทึก

จาก ผบ.กฟอ.สรช. ถึง ผบ.กฟอ.สรช.
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท ทูม เพอ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
อ้างถึง คำร้องที่ 771 ลงวันที่ 06 กันยายน 2559

เรียน ผบ.กฟอ.สรช.

บริษัท ทูม เพอ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น
ผบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ
PEA 53-9407.....ติดตั้งที่.....นาพร้าว.....โหลตส์ เอส.....120.....บี.....130.....ซี.....130
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วสายจะอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา กอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....4.....วัน
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.ม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95AW.....ค.ม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....110.....เมตร
พาดสายเมนสายเคเบิลสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.ม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....50,983.36.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....3,568.84.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....54,552.20.....บาท (.....ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์.....)
กำหนดอัตราค่า 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาผลการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นายเชาวรัตน์ ไวยพุด)

ผบ.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค/ 121

๕ - ๙. 2559

ผบ. , ผบ. , ผบ. , ผบ. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขชื่น

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผบ.กฟอ.สรช.

๕ - ๙. ๒๕๕๙

FM-CO-19