



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

9C12-215

จาก ผบ.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-นางสาว ปัทมา สัมโย
 อ้างถึง คำร้องที่ 707 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้.....นางสาว ปัทมา สัมโย.....นั้น
 ผบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....เมตร รับ ไฟจากหม้อแปลงขนาด 250.....เควีเอ
 PEA. 55-009575 ติดตั้งที่.....ซากกระบอก.....โหลตเฟส อ.....ปี 220.....ซี 220.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา กอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 พาดสายอูมิเนียมเปลือยและปูฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ด.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....15.....เมตร
 พาดสายเมนสายเคเบิลสายอูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (สี่แถว, ห้าแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....6,511.10.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....455.78.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....6,966.88.....บาท (.....หกพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบแปดสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จรับหนี้คืนเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หรือนำได้แนบแผนผัง.....ประมาณการ.....อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นายเชาวรัตน์ ไวยพูน)

ผบ.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค/ 336

ผบ. , ผบ. , ผบ. , ผบ. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขจีน

รณ.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

๕ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖

FM-CO-19