



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9C17-216

บันทึก

จาก ผบ.กฟอ.สรช.

ถึง ผบ.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาย สักดิ์ชัย บุตรสุวรรณ

อ้างถึง คำร้องที่ 701 ลงวันที่

16 สิงหาคม 2559

เรียน ผบ.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย สักดิ์ชัย บุตรสุวรรณ นั้น
 ผบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เทโว
 PEA...49-006745.....ติดตั้งที่.....แหลมฉบัง.....โหนดเฟส เอ.....70.....ที่.....60.....ตู้.....60.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา ก่อร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....อัน
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.ม.ม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.ม.ม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....30.....เมตร
 พาดสายเมนสายคาบหัวสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.ม.ม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....8,468.60.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....592.80.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....9,061.40.....บาท (.....เข้าพันหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์.....)
 กำหนดอัตรา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./

๑ 3 ก 2559

ผบ.ป., ผบ.ท., ผบ.ค., ผบ.พ. ดำเนินการต่อไป.

FM-CO-19

๑ ๓ ก 2559