

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑๐๖-225

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช. "

เลขที่ _____ วันที่ _____

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- น.ส.รัชนี นุชนท

อ้างถึง คำร้องที่ 1007 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ..... น.ส.รัชนี นุชนท นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
 PEA.....40-019382.....ติดตั้งที่.....ชุมชนเขาน้อย ซอย 5.....โหลตเฟส เอ.....110.....ปี.....90.....จี.....75.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....650.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....3.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา ทอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 ทาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 ทาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95AW,95AWค.มม. จำนวน.....2.1.....สาย ระยะทาง.....35,550.....เมตร
 ทาดสายเมนชาวดักด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....60,561.66.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....4,232.32.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....64,800.98.....บาท (.....หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทเก้าสิบแปดสตางค์.....)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นายสมภูมิ ไขฮาดเจริญ)
 หน.บค.กฟอ.ศรีราชา)

อนุมัติที่ สรช.-บค./ ๑๑๑

สบป.,สบพ.,สบค.,สบพ. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขริน

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙

FM-CO-19