



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

C-59-H-SRCCS.0927

๑๐๑-๒๒๘

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย มนูญ เสริมศักดิ์ศิริ
อ้างถึง คำร้องที่ 1065 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย มนูญ เสริมศักดิ์ศิริ นั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
PEA. 04-00431 ติดตั้งที่.....เอื้ออาทรโรกลีวาย.....โหลเฟส เอ.....110.....ปี.....80.....ซี.....65.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....800.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา ตอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
พาดสายอูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95AW.....ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....12.....เมตร
พาดสายเมนสายเคเบิลสายอูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....11,110.98.....บาท ถ้ามี 7% เป็นเงิน.....777.77.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....11,888.75.....บาท (.....หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นายสมภูมิ ไข้วัดเจริญ)
ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๑๑๑

ผบ.ป., ผบ.ท., ผบค., ผบพ. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขจีน

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙

FM-CO-19