



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑(๓) - ๐๐๑(๓)

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-นางสายใจ เจริญนทรรัตน์
อ้างถึง คำร้องที่ 1072 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นางสายใจ เจริญนทรรัตน์.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....30.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....50.....เควีเอ
PEA 49-010188 ติดตั้งที่ ซอยร้านลาบพยัคฆ์ โหลดเฟส เอ.....55.....ปี 35 จี 25
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ห้องให้เช่า

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW ค.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....30.....เมตร
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW ค.มม. จำนวน.....4.....สาย
ระยะทาง.....35.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....10.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....46,451.60.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....3,251.61.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....49,703.21.....บาท (.....สี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์.....)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นายสมภูมิ ไข้วดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา)

อนุมัติที่ สรช.-บค./ 00๗

13 ม.ค. 2560

ผบป., ผบท., ผบค., ผบท. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรงศักดิ์ ยืนยง)

ชจก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

13 ม.ค. 2560

FM-CO-19