



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

C-60-H-SRCCS.0051

๑(๓) - ๐๐๒(๓)

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาย รัชพล กุลม้าย

อ้างถึง คำร้องที่ 035 ลงวันที่

13 มกราคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ..... นาย รัชพล กุลม้าย..... นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง..... เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด..... 160..... เควีเอ
PEA 46-007607 ติดตั้งที่..... หมู่บ้านคันทรียอม..... โหลดเฟส เอ..... 170..... บี..... 155..... ซี..... 120.....
โวลท์ปลายสาย..... 210..... โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... 240..... เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด..... 15..... แอมป์..... 3..... เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... คาร์แคร์.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา ออ.ขนาด..... 9..... เมตร จำนวน..... 5..... ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย ระยะทาง..... เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95AW..... ค.มม. จำนวน..... 4..... สาย ระยะทาง..... 200..... เมตร
พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย
A-B พาดสาย 95 AW เพิ่มเฟส 2 เส้นระยะทาง 35 เมตร
B-C พาดสาย 95 AW 3 เฟส 4 สายระยะทาง 165

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน..... 88,797.36..... บาท ภาษี 7% เป็นเงิน..... 6,215.82..... บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... 95,013.18..... บาท (..... เก้าหมื่นห้าพันสิบสามบาทสิบแปดสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นายสมภูมิ ไขหวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา)

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 071

30 ม.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผบพ. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขจีน

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

- ด ก.พ. ๒๕๖๐

FM-CO-19