



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

C-60-H-SRCCS.0089

๑(๖๑)-๐๐๓(๖๑)

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

น.ส.พะยอม เนตรดำดี

อ้างถึง คำร้องที่ ๐๙๘ ลงวันที่

๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ น.ส.พะยอม เนตรดำดี นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 40 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ
PEA 55-006062 ติดตั้งที่ โครงการหมู่บ้านเดอะเซ็นทรัล 2 โหลตเฟส เอ 110 ปี 95 ซิ 75
โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 120 เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลี่ยนและหุ้มฉนวนขนาด - คมม. จำนวน - สาย ระยะทาง - เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95AW คมม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 40 เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด - คมม. จำนวน - สาย
ระยะทาง - เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน - ห้อง)
รื้อถอน -

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 26,697.08 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 1,868.80 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,565.88 บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นายสมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา)

อนุมัติที่ สรช.-บค./ 132

23 ก.พ. 2560

ผบ.ป. , ผบ.ห. , ผบ.ค. , ผบ.พ. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขรัตน์

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

๕๑ มี.ค. ๒๕๖๐

FM-CO-19