



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

วน.1/1

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.  
เลขที่ วันที่  
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย พชร สัจจิตโต(ขอขยายแนวเสา)  
อ้างถึง คำร้องที่ 227 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นาย พชร สัจจิตโต นั้น  
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

## 1) รายละเอียด

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ นาย พชร สัจจิตโต บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -  
ตำบล หุ่สขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ อาคารพาณิชย์  
- มีผู้ใช้ไฟ - แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 3  
ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อ่าวไผ่ อยู่ห่างจากสถานีฯ 8 กม.  
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ - กว.  
รายละเอียด นายพชร สัจจิตโต ขอขยายเสาห่างจากจุดเดิม 3 เมตร

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ตั้งที่แท่น 3  
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด  
โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้  
อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (/) 22,000-460/230 โวลท์  
ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง  
ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (/) 22,000-460/230 โวลท์  
ขนาด - เควีเอ เป็นระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์  
ขนาด - เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

## 2) วิธีดำเนินการ

### แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาakor.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น  
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย  
 ระยะทาง - เมตร

### แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (/) ปีกเสาakor.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น  
 (/) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย  
 ระยะทาง - เมตร

### หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาakor.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น  
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด  
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ  
 จำนวน - เครื่อง

### แรงต่ำภายนอก

- (-) ปีกเสาakor.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น  
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย  
 ระยะทาง - เมตร  
 (/) พาดสายเมนขาขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย  
 ระยะทาง 30 เมตร

### แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาakor.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น  
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย  
 ระยะทาง - เมตร  
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด  
 - จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

### แผนกรื้อถอน

- (/) รื้อถอน เสา อcor.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น(คืนคลัง)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี - งานขยายเขตงบ  
 ทรัพย์สิน \_\_\_\_\_

## ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

|                                  |          |   |     |                |
|----------------------------------|----------|---|-----|----------------|
| แรงสูงภายนอก                     | เป็นเงิน | - | บาท | เบิกจากงบลงทุน |
| แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50% | เป็นเงิน | - | บาท | เบิกจากงบลงทุน |
| รื้อถอนแรงสูง                    | เป็นเงิน | - | บาท | เบิกจากงบทำการ |
| ปรับปรุงแรงต่ำ                   | เป็นเงิน | - | บาท | เบิกจากงบลงทุน |
| รื้อถอนแรงต่ำ                    | เป็นเงิน | - | บาท | เบิกจากงบทำการ |
| แผนกมิเตอร์                      | เป็นเงิน | - | บาท | เบิกจากงบลงทุน |
| รื้อถอนหม้อแปลง                  | เป็นเงิน | - | บาท | เบิกจากงบทำการ |

## ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

|                                          |          |           |     |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----|
| แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%         | เป็นเงิน | -         | บาท |
| ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก               | เป็นเงิน | 2,627.00  | บาท |
| ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก              | เป็นเงิน | 18,987.99 | บาท |
| แรงต่ำภายนอก                             | เป็นเงิน | 22,316.43 | บาท |
| ค่าบริการ Hotline                        | เป็นเงิน | 15,868.14 | บาท |
| หักค่าสำรวจออกแบบ                        | เป็นเงิน | -5,000.00 | บาท |
| รื้อถอนแรงสูง                            | เป็นเงิน | -         | บาท |
| รื้อถอนหม้อแปลง                          | เป็นเงิน | -         | บาท |
| รื้อถอนแรงต่ำ                            | เป็นเงิน | -         | บาท |
| ค่าสมทบการก่อสร้าง ( - เควีเอ x 100 บาท) | เป็นเงิน | -         | บาท |
| รวมเป็นเงิน                              |          | -         | บาท |
| หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง                 | เป็นเงิน | -         | บาท |
| รวมเป็นเงิน                              |          | 54,799.56 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                       | เป็นเงิน | 3,835.97  | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                      |          | 58,635.53 | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 58,635.53 บาท

( หักหนี้แปดพันหกร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบสามสตางค์ )

กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้อง  
ของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไช้หวดเจริญ)

ทพ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./

ผบป. ผบห. , ผบค. , ผบค. ดำเนินการต่อไป.



(นายอนุชิต สุขริน)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๐