

9017-920

C-60-H-SRCCS.0239



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-นาง อังชล่า เทียมเมฆ
 อ้างถึง คำร้องที่ 276 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับนาง อังชล่า เทียมเมฆ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 45 เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด 400 แควีเอ
 PEA 54-001787 ติดตั้งที่ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดไร่กล้วย โหลตเฟส เอ 290 บี 280 ซี 270
 โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 200 เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ บ้านพักอาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 45 เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ค.มม. จำนวน สาย
 ระยะทาง เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน ห้อง)
 รื้อถอน

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 31,286.30 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 2,190.04 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,476.34 บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้หวดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./275

27 เม.ย. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.