



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

151

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย กฤษณ์ มาสุข
 อ้างถึง คำร้องที่ 430 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ..... นาย กฤษณ์ มาสุข นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....160.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....แอมป์
 PEA 49-005028 ติดตั้งที่ บริเวณวัดหนองขาม โหลดเฟส เอ.....120.....ปี.....110.....ซี.....100.....
 โวลต์ปลายสาย.....210.....โวลต์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....3.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ด.มม. จำนวน.....2,4.....สาย ระยะทาง.....85,160.....เมตร
 พาดสายเมนชาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....สายข้ามทาง 50 A จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 56 เมตร (คั่นคั้ง)
 สายข้ามทาง 50 AW จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 66 เมตร (คั่นคั้ง)

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....61,295.26.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....4,290.67.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....65,585.93.....บาท (.....หกหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมวลการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 463

18 ก.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผค. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขริน

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐