



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

C-60-H-SRCCS.0403

บันทึก

154

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาง เมตตา เซาว์นพัฒน์
อ้างถึง คำร้องที่ 472 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาง เมตตา เซาว์นพัฒน์.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....15.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....30.....เควีเอ
PEA..26-009270.....ติดตั้งที่ ถนนบ้านทางตรง-เขาเขียว โหลดเฟส เอ.....25.....ปี.....20.....ซี.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....15.....เมตร
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย
ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....11,501.44.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....805.10.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....12,306.54.....บาท (.....หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยหกบาทห้าสิบลบาทสี่สตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 465

18 ก.ค. 2560

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขชื่น

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19