



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

155

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

บริษัท ภาวดีโลจิสติกส์ จำกัด

อ้างถึง คำร้องที่ 465 ลงวันที่

26 มิถุนายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ บริษัท ภาวดีโลจิสติกส์ จำกัด นั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....12.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....30.....เควีเอ PEA. 45-019497 ติดตั้งที่ บริเวณถนนบ่อทราย โหลคเฟส เอ.....25.....ปี.....20.....ซี.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ก่อสร้างอาคาร.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
 พาดสายลุมินีแบบเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
 พาดสายลุมินีแบบหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.ม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....12.....เมตร
 พาดสายเมนชายคาด้วยสายลุมินีแบบหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
 รื้อถอน.....-.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....13,498.28.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....944.88.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....14,443.16.....บาท (.....หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข้วาดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./456

- 7 กค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขันธ์

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

๑ ๘ ก.ค. ๒๕๖๐