



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

160

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

อ้างถึง คำร้องที่ 490 ลงวันที่

07 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....30.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีโอ
PEA 37-018920 ติดตั้งที่.....บริเวณอู่อ้วน.....โหลตเฟส เอ.....220.....ปี.....210.....ซี.....200.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....บ้านพักพนักงาน จำนวน 5 ห้อง

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายเมนชาคด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ด.มม. จำนวน.....4.....สาย
ระยะทาง.....30.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....5.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....20,062.03.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,404.34.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....21,466.37.....บาท (.....สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์.....)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใจฮาดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 448

18 ก.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผค. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขริน

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐