



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

163

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย วิรุฬห์ นันทานนท์
 อ้างถึง คำร้องที่ 484 ลงวันที่ 06 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ..... นาย วิรุฬห์ นันทานนท์ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....25.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ
 PEA 46-007570 ติดตั้งที่..... บริเวณถนนพระพรหม โหลตเฟส เอ..... 120.....ปี 110.....ซี. 100.....
 โวลท์ปลายสาย..... 210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... 200.....เมตร
 ขอบที่ดินมีเตอร์ขนาด..... 15.....แอมป์..... 3.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... ที่พักอาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา กอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95 AW.....ค.มม. จำนวน..... 2.....สาย ระยะทาง..... 25.....เมตร
 พาดสายเมนชานค้ายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน..... 9,032.39.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน..... 632.27.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... 9,664.66.....บาท (.....เก้าพันหกร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบหกสตางค์.....)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่อวดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./

18 ก.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขชื่น

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐