



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

164

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาง ประไพพร เจริญทรัพย์
 อ้างถึง คำร้องที่ 458 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาง ประไพพร เจริญทรัพย์.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....15.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....30.....เควีเอ
 PEA...54-016974...ติดตั้งที่.....อ่าวอุดมค้าของเก่า.....โหลดเฟส เอ.....15.....ปี.....ซี.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....-.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95AW.....ต.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....15.....เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย
 ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
 รื้อถอน.....-.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....14,328.49.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,002.99.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....15,331.48.....บาท (.....หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่อวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 457

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผค. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขชื่น

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19