



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

165

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา บริษัท แหลมดบังซิติ์ เซนเตอร์
 อ้างถึง คำร้องที่ 455 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....บริษัท แหลมดบังซิติ์ เซนเตอร์.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
 PEA. 37-012544 ติดตั้งที่ บริเวณทางเข้าตลาดสี่มุมเมือง โหลตเฟส เอ. 220 ปี 210 ซี 200
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....50.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15 /แอมป์.....3 /เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....บิมน้ำในโครงการ.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9 /เมตร จำนวน.....1.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW ต.มม. จำนวน.....4 /สาย ระยะทาง.....20 /เมตร
 พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....19,834.85.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,388.44.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....21,223.29.....บาท (.....สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขว่ดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 448

18 ก.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขรัตน์

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.