



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

168

จาก ผบค.กฟอ.ศรช. ถึง ผจก.กฟอ.ศรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย วิทยา ขวัญเพ็ญ
 อ้างถึง คำร้องที่ 464 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.ศรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย วิทยา ขวัญเพ็ญ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง 20 เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ
 PEA. 50-04666 ติดตั้งที่ คาร์แคร์ดำรงรถ โฮลดเฟส เอ 120 ปี 115 ซี 110
 โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ตลาดนัด

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด 10 มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง 1 เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95AW 10 มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 20 เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 10 มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 1 เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน 1 ห้อง)
 รื้อถอน

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 14,543.88 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 1,018.07 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,561.95 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบบาทสตางค์)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นายสมภูมิ ไขหวัดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 455

ก.ค. 2560

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผคบ ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขชื่น

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

๑ ๘ ก.ค. ๒๕๖๐