



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

175

จาก ผบค.กฟอ.ศรช. ถึง ผจก.กฟอ.ศรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย พงศธร จันทนากร(ชั่วคราว)
 อ้างถึง คำร้องที่ 494 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.ศรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย พงศธร จันทนากร(ชั่วคราว) นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....15.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
 PEA. 54-17653.....ติดตั้งที่.....บางพระหนองข่าซอย 3.....โหลตเฟส เอ.....215.....ปี.....200.....จ. 185.....
 โวลต์ปลายสาย.....210.....โวลต์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....เมตร
 ขอตัดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....3.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....2.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95AW.....ด.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....15.....เมตร
 พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....23,122.43.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,618.57.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....24,741.00.....บาท (.....สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นายสมภูมิ ไชยวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 486

26 ก.ค. 2560

ผบ.ป., ผบ.ห., ผบ.ค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรงค์ ยืนยง)

ชก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

26 ก.ค. 2560