



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

176

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาง เบ็ญจมาศ หามนตรี
 อ้างถึง คำร้องที่ 501 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาง เบ็ญจมาศ หามนตรี.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....60.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีโอ
 PEA 56-002611 ติดตั้งที่.....ถนนไกรภว.....โหลดเฟส เอ.....120.....ปี.....110.....ซี.....100.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....เมตร
 ขอดัดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอร.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....2.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95AW.....ด.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....60.....เมตร
 พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....24,881.06.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,741.67.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....26,622.73.....บาท (.....สองหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นายสมภูมิ ไข้วัดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 488

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรง ยืนยง)

ชจก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา