



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

179

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นายเดชพันธ์ นาคเรืองชร
 อ้างถึง คำร้องที่ 496 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายเดชพันธ์ นาคเรืองชร นั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 38 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 250 กิโลโวลต์เอ
 PEA. 49-005815 ติดตั้งที่ แยกซากคือ โหลตเฟส เอ 215 ปี 200 ซี 185
 โวลต์ปลายสาย 210 โวลต์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง เมตร
 ขอตัดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95AW ค.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 38 เมตร
 พาดสายเมนชานคาวด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ค.มม. จำนวน สาย
 ระยะทาง เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน ห้อง)
 รื้อถอน

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 17,237.49 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 1,206.62 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,444.11 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นายสมภูมิ ไขหวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 487

26 ก.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรงศักดิ์ ยืนยง)

ชก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

26 ก.ค. 2560