



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

184

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

น.ส.สุกัญญา พุ่มพวง

อ้างถึง คำร้องที่ 498 ลงวันที่

12 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....น.ส.สุกัญญา พุ่มพวง.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....60.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
PEA.....55-006060.....ติดตั้งที่.....วัดพิบูลสถนธรรม.....โหลตเฟส เอ.....70.....ปี.....65.....ซี.....60.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....180.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ร้านเสริมสวย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....3.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.ม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....60.....เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย
ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
รื้อถอน.....-.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....32,735.19.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....2,291.46.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....35,026.65.....บาท (.....สามหมื่นห้าพันยี่สิบหกบาทหกสิบห้าสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 474

21 ก.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขชื่น

รอง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐

FM-CO-19