



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

C-60-H-SRCCS.0440

บันทึก

193

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาง ทศนี เทียนสงค์

อ้างถึง คำร้องที่ 503 ลงวันที่

14 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาง ทศนี เทียนสงค์.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอย้ายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง...385...เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด...160...เควีเอ
PEA 56-000386 ติดตั้งที่.....ซากยายจิ้น.....โหลตเฟส เอ.....120.....ปี.....110.....จ. 90.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....120.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ร.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....14/.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....9.5AW.....ด.มม. จำนวน.....2/.....สาย ระยะทาง.....385/.....เมตร
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....151,666.26.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....10,616.64.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....162,282.90.....บาท (.....หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอย้าย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้อวดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค/ 503

31 ก.ค. 2560

ผบ.ป. , ผบ.ท. , ผบ.ค. , ผบ.ค. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขริน

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐

FM-CO-19