



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

194

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย ดำรงค์เดช อาษา
อ้างถึง คำร้องที่ 518 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย ดำรงค์เดช อาษา นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง...80...เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด...100...เควีเอ
PEA...35-007244...ติดตั้งที่...วัดบ่อหิน...โหนดเฟส เอ...75...ปี...60...ซี...55...
โวลท์ปลายสาย...210...โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง...100...เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด...15...แอมป์...1...เฟส ใช้สำหรับกิจการ...สนามแข่งรถมอเตอร์ครอส

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ร.ขนาด...เมตร จำนวน...ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด...ด.มม. จำนวน...สาย ระยะทาง...เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...95AW...ด.มม. จำนวน...2...สาย ระยะทาง...80...เมตร
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...ด.มม. จำนวน...สาย
ระยะทาง...เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน...ห้อง)
รื้อถอน...

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน...17,234.42...บาท ภาษี 7% เป็นเงิน...1,206.41...บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...18,440.83...บาท (.....หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสามสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้อัตตเจริณ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 501

31 ก.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขริน

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐

FM-CO-19