



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

200

จาก ผบค.กฟอ.สرخ.

ถึง ผจก.กฟอ.สرخ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

น.ส.ณัฐวดี ศรีสมัย

อ้างถึง คำร้องที่ 517 ลงวันที่

19 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สرخ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ..... น.ส.ณัฐวดี ศรีสมัย นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
 PEA 41-008912 ติดตั้งที่.....อ่างเก็บน้ำ.....โหลตเฟส เอ.....90.....ปี.....85.....ซี.....80.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....40.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....5.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....5,148.64.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....360.40.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....5,509.04.....บาท (.....ห้าพันห้าร้อยเก้าบาทสี่สตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไช้วัดเจริญ)

ผ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สرخ.-บค./

31 ก.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายวิเชียร เสงอุตมทรัพย์)

ผจก.กฟอ.ศรีราชา

FM-CO-19

31 ก.ค. 2560