



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๒๐๒

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาง ดวงพร ตีกสูงเนิน

อ้างถึง คำร้องที่ 482 ลงวันที่

05 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาง ดวงพร ตีกสูงเนิน.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอย้ายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....30.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีโอ
PEA 26-009653 ติดตั้งที่.....ตลาดศรีราชา.....โหลดเฟส เอ.....220.....ปี.....215.....จ.210.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95AW.....ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....30.....เมตร
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....18,374.96.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,286.25.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....19,661.21.....บาท (.....หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอย้าย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่วัดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ สรช.-บค./ ๒10

- 4 ล.พ. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายวิเชียร เสงอุดมทรัพย์)

ผจก.กฟอ.ศรีราชา

๐ 4 ล.พ. 2560