



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

204

จาก ผบค.กฟอ.ศรช.

ถึง ผจก.กฟอ.ศรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาย เชาวลิศ แพงสภา

อ้างถึง คำร้องที่ 497 ลงวันที่

12 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.ศรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย เชาวลิศ แพงสภา นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอย้ายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง... 290 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด... 160... แควีเอ
PEA 58-01391 ติดตั้งที่... หมู่บ้านพฤษชาติ 6... โหลดเฟส เอ... 120... บี... 105... ซี... 95...
โวลท์ปลายสาย... 210... โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง... เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด... 15... แอมป์... 1... เฟส ใช้สำหรับกิจการ... ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด... 9... เมตร จำนวน... 5... ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด... ค.มม. จำนวน... สาย ระยะทาง... เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด... 95 AW... ค.มม. จำนวน... 1,2,4... สาย ระยะทาง... 162,53,75... เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด... ค.มม. จำนวน... สาย
ระยะทาง... เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน... ห้อง)
รื้อถอน...

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน... 82,206.67... บาท ภาษี 7% เป็นเงิน... 5,754.47... บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น... 87,961.14... บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอย้าย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่วัดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ ศรช.-บค./ 518

- 4 - 2560

ผบ.ป., ผบ.ท., ผบ.ค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย วิเชียร เองอุตมทรัพย์)

ผจก.กฟอ.ศรีราชา

FM-CO-19

- 4 - 2560