



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

208

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นายโชคอนันต์ หิรัญวัฒน์ธนาการ

อ้างถึง คำร้องที่ 470 ลงวันที่

29 มิถุนายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายโชคอนันต์ หิรัญวัฒน์ธนาการ นั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
PEA 49-002560 ติดตั้งที่ บริเวณถนนหนองค้อ-มาบเจียง โหลตเฟส เอ.....80.....ปี.....75.....ซี.....70.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ห้องให้เช่าจำนวน 9 หลัง

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ร.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....2.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....60.....เมตร
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....4.....สาย
ระยะทาง.....50.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....9.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....63,254.78.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....4,427.83.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....67,682.61.....บาท (.....หกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่อวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 713

- 4 ส.ค. 2560

สบป. ,สบห. , ผบค. , ผค. ดำเนินการต่อไป.

(นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์)

ผจก.กฟอ.ศรีราชา

FM-CO-19

- 4 ส.ค. 2560