



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

2/9

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาย วิสิทธิ์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์(ขอขยายแนวสายเมนชายคา)

อ้างถึง คำร้องที่ 524 ลงวันที่

20 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

นาย วิสิทธิ์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์(ขอขยายแนวสายเมนชายคา)  
ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น  
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

## 1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....20.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....-.....เควีโอ  
PEA.....ติดตั้งที่.....อุ้งวัน.....โหลตเฟส เอ.....ปี.....ซี.....  
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....50.....เมตร  
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ขอขยายแนวสายเมนชายคา

## 2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา กอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น  
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร  
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95AW.....ด.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....20.....เมตร  
พาดสายเมนชายค้ายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95AW.....ด.มม. จำนวน.....4.....สาย  
ระยะทาง.....10.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)  
รื้อถอน.....รื้อถอนสายเมนชายคา ขนาด 50 AW จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 20 เมตร(RM)(คืนคลัง)

## 3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....28,336.97.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,983.59.....บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....30,320.56.....บาท (.....สามหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์.....)  
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย  
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ สรข.-บค./๕3๒

17 ส.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขชื่น

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๐