



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

220

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย สัญญา ราษฎร์
อ้างถึง คำร้องที่ 539 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย สัญญา ราษฎร์ นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....100.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
PEA. 51-009654.....ติดตั้งที่.....นาพรวัว.....โหนดเฟส เอ.....220.....ปี.....210.....ซี.....200.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....100.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ด.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ด.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....30.....เมตร
พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ด.มม. จำนวน.....-.....สาย
ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
รื้อถอน.....-

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....15,786.38.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,105.05.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....16,891.43.....บาท (.....หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ สรช.-บค./ 534

17 ส.ค. 2560

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขชื่น

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐