



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

230

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.  
เลขที่ วันที่  
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย ขวัญชัย ตันจัน(ย้ายเสาไฟฟ้า)  
อ้างอิง คำร้องที่ 566 ลงวันที่ 03 สิงหาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย ขวัญชัย ตันจัน(ย้ายเสาไฟฟ้า) นั้น  
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

## 1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ  
PEA. 56-011989 ติดตั้งที่ บริเวณวัดแหลมทอง โหลดเฟส เอ.....120 บี.....110 จี.....100  
โวลท์ปลายสาย.....210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....เมตร  
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

## 2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น  
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร  
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร  
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย  
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)  
รื้อถอน.....เสา คอ. ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น(ชำรุดคั่นคั้ง)

## 3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....9,230.64.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....646.14.....บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....9,876.78.....บาท ( เก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์.....)  
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย  
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่วัดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./

23 ส.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรงค์ ยืนยง)

ชจก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

23 ส.ค. 2560

FM-CO-19