



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-60-H-SRCCS.0475

236

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาย สุวิชัย ปรัชญกุล

อ้างถึง คำร้องที่ 560 ลงวันที่

1 สิงหาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาย สุวิชัย ปรัชญกุล.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....60.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....315.....เควีเอ
PEA. 39-002135.....ติดตั้งที่.....ตลาดสดบางพระ.....โหนดเฟส เอ.....290.....ปี.....275.....ซี.....265.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....50.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.5.....แอมป์.....3.1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ตลาดสด.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....2.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ด.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95AW.....ด.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....60.....เมตร
พาดสายเมนชาวด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95AW.....ด.มม. จำนวน.....4.....สาย
ระยะทาง.....100.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....20.....ห้อง)
รื้อถอน.....-

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....106,825.35.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....7,477.77.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....114,303.12.....บาท (.....หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามบาทสิบสองสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้หวัดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 556

23 ส.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรงศักดิ์ ยืนยง)

ชก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

23 ส.ค. 2560

FM-CO-19