



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

2/2

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อ้างถึง คำร้องที่ 512 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....38.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
PEA 40-012608 ติดตั้งที่.....บ้านหุบบอน.....โหนดเฟส เอ.....78.....ปี.....70.....ซี.....65.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....70.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....เสาสัญญาณชุมชน.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอร.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....38.....เมตร
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.มม. จำนวน.....-.....สาย
ระยะทาง.....-.....เมตร (ดักแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
รื้อถอน.....-.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....16,829.98.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,178.10.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....18,008.08.....บาท (.....หนึ่งหมื่นแปดพันแปดบาทแปดสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่อวดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๗๖๕

๗ ต.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

นายอนุชิต สุขริน

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

๗ ต.ค. ๒๕๖๐