



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

238

จาก ผบค.กฟอ.ศรช.

ถึง ผจก.กฟอ.ศรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นางสาว พรรณชนก เฉลิมญาติ

อ้างถึง คำร้องที่ 567 ลงวันที่

03 สิงหาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.ศรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นางสาว พรรณชนก เฉลิมญาติ นั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง...10...เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด...160...เควีเอ PEA. 49-005118 ติดตั้งที่ หมู่บ้านน้ำทิพย์ โหลตเฟส เอ 120 ปี 110 ซี 100...
 โวลท์ปลายสาย...210...โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง...100...เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด...15...แอมป์...1...เฟส ใช้สำหรับกิจการ...ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอร.ขนาด...9...เมตร จำนวน...1...ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด...ค.มม. จำนวน...สาย ระยะทาง...เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...95 AW...ค.มม. จำนวน...2...สาย ระยะทาง...10...เมตร
 พาดสายเมนชาลาคด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...ค.มม. จำนวน...สาย
 ระยะทาง...เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน...ห้อง)
 รื้อถอน...

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน...10,860.74...บาท ภาษี 7% เป็นเงิน...760.25...บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...11,620.99...บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่อวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./55

23 ส.ค. 2560

ผบ.ป., ผบ.ห., ผบ.ค., ผบ.ค. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรงชัย ยืนยง)

ชจก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

23 ส.ค. 2560