



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-60-H-SRCCS.0491

235

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นางสาว สุภาณิน ณ์ษรณสุข

อ้างถึง คำร้องที่ 533 ลงวันที่

24 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ...นางสาว สุภาณิน ณ์ษรณสุข...นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง...15...เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด...160...เควีเอ
PEA 51-110022 ติดตั้งที่บริเวณหน้าบ้าน ปตท(เขาพุทธโคดม) ใกล้เคียง 120 ปี 110 ซี 100
โวลท์ปลายสาย...210...โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง...300...เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด...15...แอมป์...3...เฟส ใช้สำหรับกิจการ...แคมป์คนงาน

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด...9...เมตร จำนวน...1...ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด...ค.มม. จำนวน...สาย ระยะทาง...เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...95AW...ค.มม. จำนวน...4...สาย ระยะทาง...15...เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...ค.มม. จำนวน...สาย
ระยะทาง...เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน...ห้อง)
รื้อถอน...

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน...17,322.52...บาท ภาษี 7% เป็นเงิน...1,212.58...บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...18,535.10...บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทสิบสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๕๖๐

23 ส.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรงดี ยืนยง)

ชจก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

FM-CO-19

23 ส.ค. 2560